

АО «Биотех»

400029, Россия, г. Волгоград, ул. Вилянская, 15, тел./факс: (8442) 31-97-58

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ84.Н01800 № 0012319

Срок действия с 28.09.2020 по 28.09.2023

Орган по сертификации РОСС RU.0001.11СЛ84

Строительных материалов, изделий и конструкций «НВ-Стройсертификация»
Россия, 140079, Московская обл., г. Люберцы, д.п. Красково, ул. К.Маркса, 117;
тел.(499) 501-19-49, факс (499) 501-89-40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 95 от 30.03.21

на камень керамический с пазогребневым соединением ГОСТ 530-2012

Условное обозначение: КМ-пг 380 мм /10,7 НФ /100/ 0,8/ 50 / ГОСТ 530-2012

Техническая характеристика: крупноформатный, рабочий размер 380 мм, изготовленный методом пластического формования

Партия № 95

Количество отгруженных изделий _____ шт.

Дата отгрузки _____

Потребитель: _____

Наименование показателя	Нормативный показатель	Результат анализа
Водопоглощение, %	не менее 6	12,3
Масса, кг	не нормируется	16,6
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	Глина- 136,1
		Супесь- 81,9
Группа по теплотехнической эффективности	Класс средней плотности изделий: 0,8	Высокой эффективности
Класс средней плотности	при средней плотности 710-800 кг/м ³	
Коэффициент теплопроводности кладки λ, Вт/(м·°С)	До 0,20	0,15
Марка по морозостойкости F	не менее 25	50
Пустотность, %	более 13	55
Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	не менее 0,10	1,1
М: марка по прочности	не менее 25	100

Заключение лаборатории:

камень соответствует КМ-пг 380 мм /10,7 НФ /100/ 0,8 / 50 / ГОСТ 530-2012

Подпись представителя лаборатории

М.П.

М. П. - [подпись]