

АО «Биотех»

404171, Россия, р.п. Светлый Яр, Волгоградской обл., ул. Студенческая, 8  
 тел. (8442) 50-62-83, ф. 50-46-23, 50-45-97

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 36 от 5.02.21

на кирпич керамический одинарный, пустотелый, лицевой декоративный  
 1 НФ по ГОСТ 530-2012

Условное обозначение: КР-л-пу (Д) 250x120x65/1 НФ / 150 / 1,4 / 100/ ГОСТ 530-2012

Техническая характеристика: одинарный с вертикальными отверстиями, изготовленный  
 методом «жесткой»экструзии и ангобирования

Партия № 36/2/150

Кол-во отгруженных  
 изделий \_\_\_\_\_ шт.

Дата отгрузки \_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Нормативный показатель	Результат анализа
1.	Водопоглощение, %	не менее 6,0	<u>10,4</u>
2.	Масса, кг	не нормируется	<u>2,450</u>
3.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	Глина – 118,3
			Супесь – 69,0
4.	Группа по теплотехнической эффективности	при классе средней плотности 1,4	Условно-эффективные
5.	Класс средней плотности	при средней плотности 1210 – 1400 кг/м <sup>3</sup>	1,4
6.	Марка по морозостойкости F	не менее 50	100
7.	Пустотность, %	более 13	<u>33,2</u>
8.	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м <sup>2</sup> ·мин)	не менее 0,10 и не более 3,00	<u>1,33</u>
9.	Марка прочности М	не менее 100	150

Заключение лаборатории:

кирпич соответствует КР-л-пу (Д) 250x120x65 /1 НФ /150/1,4/ 100/ ГОСТ 530-2012

Подпись представителя лаборатории

М.п.  Испытательная лаборатория

