

АО «Биотех»

404171, Россия, р.п. Светлый Яр, Волгоградской обл., ул.Студенческая,8
тел. (8442) 50-62-83, 50-62-81, 50-62-87

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 31 от 31.01.21 на кирпич керамический одинарный, пустотелый рядовой по ГОСТ 530-2012

Условное обозначение: КР-р-пу 250 x 120 x 65/1 НФ / 1591,4 / 109ГОСТ 530-2012

Техническая характеристика: одинарный с вертикальными отверстиями,
изготовленный методом «жесткой» экструзии.

Партия № 31/р/150

Кол-во отгруженных
изделий _____ шт.

Дата отгрузки _____

Потребитель: _____

Наименование показателя	Нормативный показатель	Результат анализа
Водопоглощение, %	не менее 6	<u>10,5</u>
Масса, кг	не нормируется	<u>2,467</u>
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	Глина – 118,3
		Супесь – 69,0
Группа по теплотехнической эффективности	Коэффициент теплопроводности Св. 0,36 до 0,46 Вт / (м x °С)	Условно-эффективные
Класс средней плотности	при средней плотности 1210 – 1400 кг/м ³	1,4
Марка по морозостойкости F	не менее 25	<u>100</u>
Пустотность, %	более 13	<u>33,2</u>
Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	не менее 0,10	<u>1,33</u>
Марка по прочности М	не менее 100	<u>150</u>

Заключение лаборатории:

кирпич соответствует КР-р-пу 250 x 120 x 65/1 НФ 1591,4 109ГОСТ 530-2012

Подпись представителя лаборатории _____

М.п. _____

(Handwritten signature)