

АО «Биотех»

404171, Россия, р.п. Светлый Яр, Волгоградской обл., ул. Студенческая, 8
тел. (8442) 50-62-83, ф. 50-46-23, 50-45-97

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 33 от 2.08.21
на кирпич керамический одинарный, пустотелый лицевой
по ГОСТ 530-2012

Условное обозначение: КР-л-пу 250 x 120 x 65/1 НФ / 150 / 1,4 / 100 ГОСТ 530-2012

Техническая характеристика: одинарный с вертикальными отверстиями,
изготовленный методом «жесткой» экструзии.

Партия № 33/1/150

Кол-во отгруженных
изделий _____ шт.

Дата отгрузки _____

Потребитель: _____

№ п/п	Наименование показателя	Нормативный показатель	Результат анализа
1.	Водопоглощение, %	не менее 6,0	<u>10,4</u>
2.	Масса, кг	не нормируется	<u>2,456</u>
3.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	Глина – 118,3 Супесь – 69,0
4.	Группа по теплотехнической эффективности	при классе средней плотности 1,4	Условно-эффективные
5.	Класс средней плотности	при средней плотности 1210 – 1400 кг/м ³	1,4
6.	Марка по морозостойкости F	не менее 50	<u>100</u>
7.	Пустотность, %	более 13	<u>33,2</u>
8.	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	не менее 0,10 и не более 3,00	<u>1,04</u>
9.	Марка прочности М	не менее 100	<u>150</u>

Заключение лаборатории:

кирпич соответствует КР-л-пу 250 x 120 x 65/1 НФ / 150 / 1,4 / 100 ГОСТ 530-2012

Подпись представителя лаборатории _____
М.п. _____

С. К. Тоньгунов

