

АО «Биотех»
404171, Россия, р.п. Светлый Яр, Волгоградской обл., ул. Студенческая, 8
тел. (8442) 50-62-83

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 68 от 9.03.21

на кирпич керамический пустотелый, одинарный, лицевой декоративный
0,5 НФ по ГОСТ 530-2012

Условное обозначение: КР-л-пу (Д) 250х60х65 /0,5 НФ/150/1,4/100/ ГОСТ 530-2012

Техническая характеристика: одинарный с вертикальными отверстиями, изготовленный
методом «жесткой» экструзии и ангобирования

Партия № 68/л/150 Кол-во отгруженных изделий _____ шт.

Дата отгрузки _____ Потребитель: _____

№ п/п	Наименование показателя	Нормативный показатель	Результат анализа
1.	Водопоглощение, %	не менее 6,0	<u>10,3</u>
2.	Масса, кг	не нормируется	<u>1,549</u>
3.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	Глина – 118,3 Супесь – 69,0
4.	Группа по теплотехнической эффективности	при классе средней плотности 2,0	Малоэффективные (обыкновенные)
5.	Класс средней плотности	при средней плотности 1410 – 2000 кг/м ³	2,0
6.	Марка по морозостойкости F	не менее 50	100
7.	Пустотность, %	более 13	<u>21,7</u>
8.	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	не менее 0,10 и не более 3,00	<u>1,01</u>
9.	Марка прочности М	не менее 100	150

Заключение лаборатории:
кирпич соответствует КР-л-пу (Д) 250х60х65 /0,5 НФ/150/1,4 /100 / ГОСТ 530-2012

Подпись представителя лаборатории
М.п.



Телегунова