

АО «Биотех»

40-1, Россия, р.п. Светлый Яр, Волгоградской обл., ул. Студенческая, 8
 тел. (8442) 50-62-83, ф. 50-46-23, 50-45-97
 Сертификат соответствия № РОСС RU. СЛ84.Н01630 № 0365640
 Срок действия с 14.09.2018 г. по 14.09.2021 г.

Орган по сертификации РОСС RU.0001.11СЛ84
 Строительных материалов, изделий и конструкций «НВ-Стройсертификация»
 РФ, 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Красково, ул.К.Маркса, 117; тел.(499)501-19-49



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 86 от 24.03.21

на кирпич керамический одинарный, полнотелый рядовой по ГОСТ 530-2012

Условное обозначение: КР-р-по 250 x 120 x 65/1 НФ / 200 / 2,0 / 200 / ГОСТ 530-2012

Техническая характеристика: одинарный полнотелый, изготовленный методом «жесткой» экструзии.

Партия № 86/р/200
 Дата отгрузки _____

Кол-во отгруженных изделий _____ шт.
 Потребитель: _____

Наименование показателя	Нормативный показатель	Результат анализа
Водопоглощение, %	не менее 6	10,5
Масса, кг	не нормируется	3,959
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	Глина – 118,3 Супесь – 69,0
Группа по теплотехнической эффективности	при классе средней плотности 2,0	Малоэффективные (обыкновенные)
Класс средней плотности	при средней плотности 1410 – 2000 кг/м ³	2,0
Марка по морозостойкости F	не менее 25	200
Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	не менее 0,10	1,07
Марка по прочности М	не менее 100	200

Заключение лаборатории: кирпич соответствует КР-р-по 250 x 120 x 65/1 НФ / 200 / 2,0 / 200 / ГОСТ 530-2012

Подпись представителя лаборатории
 М.п.

Тельчужова