

АО «Биотех»

400029, Россия, г. Волгоград, ул. Вилянская, 15, тел./факс: (8442) 31-97-58

Сертификат соответствия № РОСС RU. СЛ84.Н01840 № 0092142

Срок действия с 18.10.2021 по 18.10.2024

Орган по сертификации

ОС «НВ-Стройсертификация» Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11СЛ84

Россия, 140079, Московская обл., г. Люберцы, д.п. Красково, ул. К.Маркса, 117

тел.(499) 501-19-49, факс (499) 501-89-40

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 221 от 12.07.23****на камень керамический с пазогребневым соединением ГОСТ 530-2012****Условное обозначение: КМ-пг 440 мм /12,4 НФ /100/ 0,8/ 50 / ГОСТ 530-2012****Техническая характеристика:** крупноформатный, рабочий размер 440 мм, изготовленный методом пластического формования

Партия № 221

Количество отгруженных
изделий

шт.

Дата отгрузки

Потребитель:

Наименование показателя	Нормативный показатель	Результат анализа
Водопоглощение, %	не менее 6	11,9
Масса, кг	не нормируется	19,1
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	Глина- 121±25,8
		Супесь- 39,2±17,3
Группа по теплотехнической эффективности	Класс средней плотности изделий: 0,8	Высокой эффективности
Класс средней плотности	при средней плотности 710-800 кг/м ³	0,8
Коэффициент теплопроводности кладки λ ₀ , Вт/(м·°С)	До 0,20	0,139
Марка по морозостойкости F	не менее 25	50
Пустотность, %	более 13	55
Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	не менее 0,10	1,1
M: марка по прочности	не менее 25	100

Заключение лаборатории:**камень соответствует КМ-пг 440 мм /12,4 НФ /100/ 0,8 / 50 / ГОСТ 530-2012**

Подпись представителя лаборатории

М.П.

/ Никифорова Н.П. /